



VKF Technische Auskunft Nr. 31586

Inhaber /-in
RF-Technologies
Lange Ambachtstraat 40
9860 Oosterzele
Belgium

Hersteller /-in
RF-Technologies
9860 Oosterzele
Belgium

Gruppe 802 - Entrauchungsklappen

Produkt MARKAGE MB

Beschreibung Rechteckige Entrauchungsklappe aus Brandschutzplatten, Montagerahmen und Antrieb. Mit manueller Auslösung.
Typ: MARKAGE MB
Betriebsdruck: -1500 Pa/ +500 Pa
Bmin=200mm x Hmin=200mm
Bmax=1000mm x Hmax=1600mm

Anwendung Für den Einbau in Entrauchungsleitungen für Mehrfachabschnitte. Die Entrauchungsklappe ist gemäss Herstelleranweisungen zu montieren. Die Entrauchungsklappe kann in Materialien gemäss Seite 2 eingebaut werden.

Unterlagen Efectis France, Mazierès-lès-Metz: PB 'EFR-19-H-001423' (17..10.2019), PB 'EFR-19-H-001425' (12.12.2019), PB 'EFR-19-H-001426' (20.12.2019), PB 'EFR-19-H-001428' (05.03.2020), PB 'EFR-19-H-001429' (09.01.2020), PB 'EFR-19-H-001433' (05.12.2019), PB 'EFR-20-T-002038' (10.09.2020), PB 'EFR-19-H-001432 - Revision 1' (08.06.2020), PB 'EFR-19-H-001434' (26.05.2020); IBS, Linz: PB '319071003-1' (26.05.2020); Efectis ERA, Kocaeli: KB 'EFR-21-001637' (08.04.2021), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1812-CPR-1905' (02.05.2021); Hersteller: LE 'DoP_Rf-t_V32 ' (01.06.2021); Efectis ERA, Kocaeli: Bewertungsbericht 'EFR-21-001637' (08.04.2021)

Prüfbestimmungen EN 1366-10 mit Last geprüft

Beurteilung Klassifizierung EI 90 (vedw-hodw-i↔o) S1500C10000HOT 400/30MAmulti

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 27.09.2024
Ersetzt Dokument vom 30.06.2021

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Technische Auskunft Nr. 31586

Inhaber /-in: RF-Technologies

Gültigkeitsdauer: 31.12.2026

Ausstellungsdatum: 27.09.2024

Der Einbau ist in folgende Materialien möglich

PROMATECT L500	40mm
PROMATECT AD	40mm
PROMATECT LS	35mm